



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410028, Россия, г. Саратов, Площадь Соборная, 7, тел. 23-13-65, факс 74-14-00

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕТРОВСКОМУ, АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412540, Россия, Саратовская область, г. Петровск, ул. Ломоносова, 11 А, тел. 28-1-36

ПРЕДПИСАНИЕ № 53/1/39

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа села
Колено Екатериновского района Саратовской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Ю.А. Слепова № 53 от "26" мая 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 часов 00 минут "16" июня 2021 г. по 09 часов 00 минут "23" июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности заместителем главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Дёминим Алексеем Вячеславовичем, на территории и в помещениях здания Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа с. Колено Екатериновского района Саратовской области, расположенного по адресу: 412136, Саратовская область, Екатериновский район, с. Колено, ул. Школьная, 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ СОШ с. Колено Коротковой Ольгой Михайловной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	не произведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	п. 13 ППР и ПР утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	02.08.2021	


2	автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	п. 54 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	02.08.2021	
3	на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	02.08.2021	
4	чердачное помещение школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п.54 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.1, п.4.4, п.4.8 таблица 1 п.11, п.42 СП 486.1311500.2020	02.08.2021	
5	-помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п.54 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.1, п.4.4, п.4.8 таблица 1 п.11, п.42 СП 486.1311500.2020	02.08.2021	
6	-помещение раздевалки не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п.54 ППР в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, п.4.1, п.4.4, п.4.8 таблица 1 п.11, п.42 СП 486.1311500.2020	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



«23» 06 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



2021 г.

Заместитель главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатерининского районов Саратовской области по пожарному надзору
Дёмин А.В.

Директор МОУ СОШ с. Колено
Короткова О.М.