



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

412423, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 100

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований №13

"27" февраля 2023г

г. Аткарск

Мною, главным специалистом-экспертом Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Солодковой Д.В.

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
с. Колено Екатериновского района Саратовской области и зданий, помещений, сооружений,
оборудования, устройства, предметов, материалов, транспортных средств и других объектов,
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются
обязательные требования (далее - производственные объекты)

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 412136, Саратовская область,
Екатериновский район, село Колено, ул. Школьная, д. 6

ОГРН 1026401897290

ИНН6412004750

Фактическое местонахождение:

412136, Саратовская область, Екатериновский район, с. Колено ул. Школьная, д. 6;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В окне с деревянной оконной рамой в коридоре перед спортивным залом имеется поврежденное (с трещиной) стекло – нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Не все источники искусственного освещения в помещениях учреждения находятся в исправном состоянии, неисправные лампы имеются в кабинете информатики/физики - нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Имеются помещения, требующие ремонта, в которых есть дефекты и повреждения стен и потолков, коридор перед спортивным залом (стена), помещение спортивного зала (следы протекания, разводы на потолке), следы протекания, разводы на потолке над лестницей на втором этаже, трещина в кабинете истории, отслоение штукатурки обои на стенах кабинета ОБЖ - нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Имеются дефекты и повреждения полов: в фойе и гардеробе (выбита плитка), перед вторым входом в здание (при спуске со второго этажа), коридоры, в актовом зале, кабинетах русского языка, математики, информатики/физики, географии/биологии, ОБЖ, начальных классов - нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Мебель в кабинетах математики, географии/биологии, ОБЖ имеет дефекты и повреждения - нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.4.9, 2.4.3.

- Не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, туалет для девочек - нарушение п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Умывальная зона санузла для девочек не оборудована системой водоотведения – нарушение п. 2.61.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Отсутствует туалет для персонала – нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить остекление оконных рам из цельного стеклопакета в коридоре школы.

В срок до 18 августа 2023 г

2. Обеспечить замену неисправных источников освещения в кабинете информатики/физики

В срок до 18 августа 2023 г

3. Провести текущий ремонт, устранив дефекты и повреждения стен и потолков в коридоре перед спортивным залом (стена), помещение спортивного зала (следы протекания , разводы на потолке), следы протекания , разводы на потолке над лестницей на втором этаже, трещина в кабинете истории, отслоение штукатурки , обои на стенах кабинета ОБЖ. Предусмотреть отделку стен и потолка материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

В срок до 18 августа 2023 г

4. Провести текущий ремонт, устранив дефекты и повреждения пола в фойе и гардеробе (выбита плитка), перед вторым входом в здание (при спуске со второго этажа), коридоры, в актовом зале, кабинетах русского языка, математики, информатики/физики, географии/биологии, ОБЖ, начальных классов.

В срок до 18 августа 2023 г

5. Обеспечить покрытие мебели в учебном заведении (парты, столы, стулья) без дефектов и повреждений , устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. (кабинет математики, географии/биологии, ОБЖ)

В срок до 18 августа 2023 г

6. Обеспечить горячим водоснабжением помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, туалет для девочек.

В срок до 18 августа 2023 г

7. Оборудовать умывальную зона санузла для девочек системой водоотведения

В срок до 18 августа 2023 г

6. Оборудовать отдельный санузел (кабину) для персонала

В срок до 18 августа 2023 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение - среднюю общеобразовательную школу с. Колено Екатериновского района Саратовской области, расположенную по адресу: 412136, Саратовская область, Екатериновский район, с. Колено ул. Школьная, д. 6;

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412423, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 100 тел./факс (845-52) 3-10-15, e-mail: atkrpn@san.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «18» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Северо-Западного ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Солодкова Д.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» февраля 2023 г.

(подпись)

Короткова О.М.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

